

**Gemeente BRAKEL**  
**Arrondissement Oudenaarde**  
**Provincie Oost-Vlaanderen**

**Uittreksel uit het notulenboek van de besluiten van de Burgemeester**

---

Besluit van 30 januari 2019

Dagorde: Uitbating AVEVE, Industrielaan 7, 9660 Brakel.

De Burgemeester,

Gelet op de wet van 30 juli 1979 betreffende o.a. de preventie van brand en ontploffing, artikel 11;

Gelet op het besluit dd. 10 september 2007 van de gemeenteraad betreffende "gemeentelijk reglement houdende vaststelling van de minimumnormen inzake brandpreventie met betrekking tot publiek toegankelijke inrichtingen";

Gelet op het brandweerverslag dd. 17 februari 2017 op naam van de brandweer Vlaamse Ardennen waarin wordt gesteld dat geen positief brandweerattest kan afgeleverd worden;

Overwegende dat in voornoemd brandweerverslag een opsomming wordt gegeven van de vastgestelde inbreuken:

- De eerste hangar heeft een oppervlakte van  $16.60\text{ m} \times 60\text{ m} = 996\text{ m}^2$  met een hoogte van .. m.
- De tweede hangar heeft een oppervlakte van  $17\text{ m} \times 60\text{ m} = 1020\text{ m}^2$  met een hoogte van 10.50 m.
- De toegangsdeur is een automatische deur met een opening van 1.73 m. deze zou uitgerust zijn met een noodbatterij. De goede werking dient ons dmv een attest verzekerd te worden.
- Dit is eveneens van toepassing voor de automatische deur van de tweede hangar (breedte 1.60 m).
- Ook de automatische deur tussen de twee hangars dient hieraan te voldoen.
- De zekeringkast bevindt zich in een afzonderlijk lokaaltje in de tweede hangar.
- In dit tweede lokaaltje is een gasboiler Thermomaster voor warm water aangebracht.
- Buiten is een afgesloten kast met de gasteller voorzien. De brandweer moet de gas van buiten kunnen afsluiten wat niet het geval is.
- De gasleiding die van de eerste hangar naar de tweede hangar gaat dient in het geel gemarkeerd te zijn.
- De veegmachine + lader staat opgesteld bij de opslag van ontvlambare producten. Dit dient gescheiden te zijn.
- In de tweede hangar staat een grote opslag van gasflessen. Deze dienen buiten opgeslagen te worden.
- Achteraan de tweede hangar staat een lader voor een elektrische transpallet.
- Er is ook een lader voor een elektrische heftruck. Deze dient gescheiden te zijn van het voor publiek toegankelijk gedeelte.
- Achteraan is een naar buiten draaiende deur van 96 cm.
- In de eerste hangar is een luchtverwarmingsunit opgesteld merk Vivox die voorzien is van een gasafsluiter.
- In de eerste hangar is een afzonderlijk bureeltje van  $25\text{ m}^2$  waar de hoofdzekeringskast is geplaatst. Hier werd een CO2 blusser van 5 kg voorzien.
- Nergens zijn de pictogrammen aangebracht voor de evacuatiewegen.
- Nergens zijn noodverlichtingen voorzien (minimum aan alle deuren)
- Er staan voldoende brandblussers opgesteld doch meerdere zijn niet bereikbaar. Ook de pictogrammen dienen zichtbaar opgehangen te worden.

- Er dienen minimaal in iedere hangar een brandslang aangebracht waarbij het mogelijk moet zijn om op worpafstand de totale oppervlakte te bereiken. Dit gelet op het groot aantal brandbare stoffen die aanwezig zijn.
- Een recent positief attest van keuring door een erkend keuringsorganisme van de elektriciteitsinstallatie dient voorgelegd te worden.
- Een recent positief attest van de gasverwarming dient ons voorgelegd te worden.
- In de eerste hangar dient minimaal een naar buiten draaiende deur voorzien te worden zodat te allen tijde de evacuatie kan gebeuren. Als alternatief kan de deur achteraan tussen de eerste hangar en de tweede hangar vervangen worden door een naar de evacuatie richting toe draaiende deur.
- Indien enkel de achterdeur van de tweede hangar in rekening wordt gebracht is de maximale bezetting 96 personen.

Op basis van deze gegevens kan **geen** positief brandweerattest afgeleverd worden.

Gelet op het verslag dd. 26 januari 2019 op naam van de brandweer Vlaamse Ardennen waarin o.a. wordt gesteld dat een positief brandweerattest kan worden afgeleverd;

#### BESLUIT

Artikel 1: Kennis wordt genomen van het positief brandweerattest dd. 26 januari 2019 op naam van de brandweer Vlaamse Ardennen.

Artikel 2: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan:

1° het college van burgemeester en schepenen

2° de brandweer Vlaamse Ardennen

3° Aveve, Industrielaan 7, 9660 Brakel

Namens de burgemeester,

Algemeen Directeur  
Jürgen De Mets

Burgemeester  
Stefaan Devleeschouwer

Voor eensluidend uittreksel :